

JEGYZŐKÖNYV

Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola Tűzriadó Terv Gyakorlat

Készült Debrecen, 2017. október 18-án a Debrecen, Vásáry I. u. 10. szám alatt.

A gyakorlaton résztvevők:

A Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola diákjai, tanárai és műszaki személyzete.

Az épületekben tartózkodók összlétszáma: 423 fő

A gyakorlat időpontjában bent tartózkodók létszáma: 415 fő

A Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola részéről:

- Kaluha Sándor Intézményvezető-helyettes

Az EREDŐ Garázsipari Kft. részéről:

- Kőváriné Mező Nikolett Irodavezető
- Kővári Viktor Műszaki vezető
- Szitha Borbála Adminisztrátor

Tárgy: Feljegyzés a Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola épületének 2017. október 18-án megtartott tűzriadó terv ill. meghatározott menekülési útvonal szerint az épület kiürítésének gyakorlatról.

A gyakorlat végrehajtására a következő intézkedéseket tettük:

Próbariasztás ideje: 2017. október 18. Szerda 11 óra 30 perc volt.

A riasztás kezdetétől mértük, hogy az intézmény épületében munkát végző dolgozók és bent tartózkodó diákok mennyi idő alatt, hagyják el az épületet. A dolgozók a tűzriadó tervben megfogalmazott feladatokat betartják-e, valamint ezt követően az épület bejárásával ellenőriztük, hogy mindenki halotta-e a riasztást és elhagyták-e az épületet. Mindenkinek a tűzriadó tervben előre kijelölt útvonalon kellett elhagyni az épületet és a számukra kijelölt helyen kellett gyülekezniük.

Az épületek elhagyása a helyiségekből az udvari és a hátsó lépcső kijáratokon keresztül történhet.

Próbariasztás módja: Az épület bejártánál szolgálatot teljesítő portásoknak Petőné Horváth Mária elrendelte, hogy minden kijáratot nyissanak ki és biztonságosan rögzítsenek, majd a tűzjelzőt szólaltassa meg. (Szaggatott csengőhang, hangos bemondó, tűzjelző, kolomp)

A Gyakorlat: A méréseket stopper segítségével rögzítettük, valamint a kiürítésre, rendelkezésre álló idő után az épület bejárásával meggyőződünk, hogy senki sem maradt az épületben.

A mért idő az udvari és a hátsó lépcső kijáraton keresztül történt.

A mérésben résztvettek: Kőváriné Mező Nikolett, Kővári Viktor, Szitha Borbála

A riasztás kezdetének időpontja: 11 óra 30 perc

A mért idők a kiürítési pontoknál:

Udvari kijárat: 2 perc 42 másodperc

Hátsó lépcső kijárat: 2 perc 05 másodperc

A próbariasztás tapasztalatai:

A termek elhagyása után az ajtók közül többet is zárt állapotban találtunk!

A benn tartózkodók közül többen is személyes tárgyaikat, csomagjaikat magukhoz véve távoztak az épülből, amely szabálytalan és magában hordozza azt a veszélyt, hogy tényleges tűz vagy vész esetén kivonuláskor botlás-, elesés veszélyét hordozza magában, továbbá lehetlenné teheti az épületből a mögöttük érkezők biztonságos eltávozását, mentését!

A termekben, szobákban tartózkodók többsége a vonulási tervben meghatározott sorrendben és módban távoztak.

A szabad téren Kaluha Sándor és Kővári Viktor közölte, hogy csak gyakorlat volt és katasztrófa esetén mindenki legalább ugyanígy koncentrálni, fegyelmezetten hajtsa végre a kiürítést.

Értékelés és intézkedések:

A Tűzriadó és kiürítési próba összegezve az apróbb hiányosságoktól eltekintve sikeresnek mondható.


A hiányosságok kijavítására, pótlására Kaluha Sándor és Kővári Viktor tűzvédelmi oktatás keretében felhívja a dolgozók figyelmét, hogy a részükre kiadott tűzriadó tervet ismételt tanulmányozzák át és a továbbiakban aszerint járjanak el.

K.m.f.

A feljegyzést összeállította:


.....
Kővári Viktor
EREDŐ Garázsipari Kft.




.....
Kaluha Sándor
Intézményvezető-helyettes